



Bolesław 20.09.2012

## OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Dotyczy: Rur karbowanych typu RKSG oraz RKLG.

Oświadczamy, że rury elektroinstalacyjne karbowane, typu RKSG (-P) oraz RKLG (-P) są wysoce odporne na promieniowanie UV, w warunkach dla klimatu umiarkowanego, gdzie roczna całkowita energia słoneczna nie przekracza  $5 \text{ GJ/m}^2$ , a średnia maksymalna temperatura najcieplejszego miesiąca w roku jest mniejsza niż  $22 \text{ }^{\circ}\text{C}$ , z gwarancją zachowania parametrów technicznych przez okres co najmniej:

- 5 lat - dla rur zamocowanych na zewnątrz budynków, ekspozowanych na bezpośrednie światło słoneczne, pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad montażu i eksploatacji rur karbowanych.

Z poważaniem,

Andrzej Zych  
Pełnomocnik ds. Jakości  
**INGREMIO-PESZEL**